



Service santé-environnement

Bastia, le 5 août 2020

LUMIO
**MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE LUMIO
MAIRIE DE LUMIO
20260 LUMIO**

Type	Code	Nom
Prélèvement	00100800	
Unité de gestion	0088	LUMIO
Installation	UDI 002464	BORD DE MER
Point de surveillance	P 0000002602	ATELIER GARAGE
Localisation exacte	ROBINET LAVABO	
Commune	LUMIO	

 Prélevé le : lundi 27 juillet 2020 à 06h00
 par : LABORATOIRE OEHC
 Type visite : D1

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	25,9 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,25 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00098430

Référence laboratoire : 127624

Analyse laboratoire	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0.32 NFU				2.00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	199 µS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0.05 mg/L				0.10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	3 n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	6 n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	3 n/(100mL)		0.00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore total	<0.05 mg(Cl ₂)/L				

Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité. Présence de germes témoins de contamination fécale. Température hors norme. Eau faiblement minéralisée. La teneur en chlore libre est insuffisante

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Jean-Pierre ALESSANDRI

!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>