



Service santé-environnement

Bastia, le 17 janvier 2025

LUMIO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE LUMIO
MAIRIE DE LUMIO
20260 LUMIO

Type Code Nom
Prélèvement 00117086
Unité de gestion 0088 LUMIO
Installation **UDI 000355 A FUNTANA HORS ADDUCTION**
Point de surveillance P 0000000382 A FUNTANA
Localisation exacte PLACE DE L'EGLISE
Commune LUMIO

Prélevé le : mardi 14 janvier 2025 à 07h30
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : D1

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	18,5 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	6,4 unité pH			6,50	9,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00114700

Référence laboratoire : 160326

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,19 NFU				2,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	576 µS/cm			200,00	1 100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	47 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	12 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	12 n/(100mL)		0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	N.M. mg(Cl2)/L				
Chlore total	N.M. mg(Cl2)/L				

Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité. Présence de germes témoins de contamination fécale.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

/!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>