



Service santé-environnement

Bastia, le 20 mai 2025

LUMIO

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE LUMIO  
MAIRIE DE LUMIO  
20260 LUMIO

Type	Code	Nom
Prélèvement	00118290	
Unité de gestion	0088	LUMIO
Installation	UDI 001493	LUMIO
Point de surveillance	P 0000001602	MAIRIE LUMIO
Localisation exacte	ROBINET TOILETTES	
Commune	LUMIO	

Prélevé le : mardi 13 mai 2025 à 08h10  
par : LABORATOIRE OEHC  
Type visite : D1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET		
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET		
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET		

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	19 °C		25,00
----------------------	-------	--	-------

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,4 unité pH		6,50 9,00
----	--------------	--	-----------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore total	0,08 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00115906

Référence laboratoire : 162069

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET		
Turbidité néphélométrique NFU	0,27 NFU		2,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	153 µS/cm		200,00 1 100,00
---------------------	-----------	--	-----------------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L		0,10
--------------------------------	------------	--	------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	44 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)		0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)	0,00	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)	0,00	

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. Eau faiblement minéralisée.

Pour la Directrice Générale et par délégation,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

/!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)  
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9  
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>